

ОБЪЕМ РАБОТ

по ремонту статора асинхронного электродвигателя АТ18Б8-16 (800 кВт, 6 000 В)
шахтной подъемной машины ЦР5х3,2/0,85 ствола №3 участка Подъем рудника 1РУ

Объем работ:

1. Ремонт статора электродвигателя (материалы исполнителя):
 - 1.1. демонтаж секций обмотки, бандажных колец и схемных перемычек;
 - 1.2. замена корпусной и витковой изоляции секций обмотки;
 - 1.3. замена изоляции бандажных колец и схемных перемычек;
 - 1.4. монтаж секций обмотки, бандажных колец и схемных перемычек;
 - 1.5. испытания обмотки статора.

Минимальные требования к закупаемым работам:

1. Квалификационные требования к претендентам:
 - опыт выполнения аналогичных работ;
 - наличие квалифицированного персонала;
 - наличие специального инструмента, оснастки, механизмов, приспособлений для ремонта данного оборудования.
2. Весь комплекс работ должен быть выполнен силами и за счет исполнителя. При выполнении работ должны применяться современные качественные материалы.
3. По результатам выполнения комплекса работ исполнитель предоставляет гарантийные обязательства в целом на статор электродвигателя в объеме выполненных работ не менее 36 (тридцати шести) месяцев от даты приемки работ.

Ведущий инженер-энергетик

Е.М.Васюкевич