

Электроремонтный цех
управления по энергетике

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления-
главный энергетик
ОАО «Беларуськалий»
_____ А.А. Стельченко
« ____ » _____ 2024г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку амперметров типа Э8030-М1 либо аналогов для электроремонтно-го цеха УЭ ОАО «Беларуськалий» на 2025 год.

1. Наименование и область применения:

Амперметры типа Э8030-М1 600А.

Устанавливаются во взрывозащищенные комплектные трансформаторные подстанции типа ТСШВП, ТСВП, КТПВ в распредустройства низкого напряжения и предназначены для измерения тока в цепях переменного тока.

2.Количество, шт.

15

3.Технические требования:

Класс точности

2,5

Верхний предел измерений, А

600

Способ включения

через трансформатор
тока

Номинальная частота, Гц

50

4.Габаритные размеры не более, мм

80x80x70

5. Гарантийный срок службы:

- гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

6.Срок поставки:

2кв.2025г.

7.Условия эксплуатации:

-климатическое исполнение

для умеренного климата

-температура окружающего воздуха, °С

от - 50 до + 60

-относительная влажность воздуха

в рабочих условиях применения, %

до 95

при температуре 35°С

8. Требования к документации и сертификации:

- паспорт с содержанием драгметаллов;
- наличие эксплуатационной документации на русском языке;
- прибор должен быть внесён в Реестр средств измерений РБ.

9. Требования к техническому предложению:

9.1 Предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

9.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию при условии, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник электроремонтного цеха

С. С. Курбыко

СОГЛАСОВАНО:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Регистрационный номер	4924
Дата регистрации	23.12.2024
Дата создания	20.12.2024
Вид документа	Внутренний
Журнал регистрации	Технические задания, заключения, приложения
Краткое содержание	ТЗ на амперметры 600 А
Статус документа	На исполнении
Контроль документа	
Списан в архив	
Дело №	2024 Электроремонтный цех12.4/01 - 05 Переписка по вопросам материально -технического обеспечения деятельности

Журнал электронного документа

20.12.2024 14:48 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Создан.
20.12.2024 14:50 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Вложенный документ был добавлен "Тех зад. на амперметры 600А.doc".
20.12.2024 14:53 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на согласование: Серченя А.Н.
20.12.2024 15:26 Central Administrator/Belaruskali/by (Aleksandr Serchenya/ERC/RU1/Belaruskali/by) Согласовано: Серченя А.Н.
20.12.2024 15:41 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на подписание: Курбыко С.С.
20.12.2024 15:48 Central Administrator/Belaruskali/by (Aleksandr Serchenya/ERC/RU1/Belaruskali/by) Подписано: Курбыко С.С. Выполнил ИО: Серченя А.Н.
20.12.2024 15:53 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на утверждение: Стельченко А.А.
21.12.2024 11:31 Central Administrator/Belaruskali/by (Aleksandr Stelchenko/OGE/Belaruskali/by) Утверждено: Стельченко А.А.
23.12.2024 07:15 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на регистрацию: Гирса Л.И.
23.12.2024 07:33 Liliya Girska/ERC/Belaruskali/by Зарегистрирован номером "4924": Гирса Л.И.
17.02.2025 15:54 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на рассмотрение: Протасеня С.Н.
17.02.2025 16:01 Nataliya Grabchak/MTO/Belaruskali/by Перенаправлен на рассмотрение: Дубин Д.А.
17.02.2025 16:54 Sergey Kazak/MTO/Belaruskali/by Перенаправлен на рассмотрение: Лесняк Д.В.
18.02.2025 07:29 Central Administrator/Belaruskali/by (Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by) Направлен на ознакомление: Барейша Д.А.
18.02.2025 08:40 Central Administrator/Belaruskali/by (Dmitriy Bareisha/MTO/Belaruskali/by) Ознакомлен: Барейша Д.А.
20.02.2025 15:10 Dmitriy Lesnyak/MTO/Belaruskali/by Перенаправлен на рассмотрение: Барейша Д.А.
21.02.2025 08:05 Dmitriy Bareisha/MTO/Belaruskali/by Перенаправлен на рассмотрение: Лесняк Д.В.
21.02.2025 08:28 Dmitriy Lesnyak/MTO/Belaruskali/by Внесена резолюция. Автор: Лесняк Д.В. Дата: 21.02.2025. Поручение [1]: исполнители - Барейша Д.А., срок - 22.03.2025.
21.02.2025 08:28 Dmitriy Lesnyak/MTO/Belaruskali/by Отправлен на исполнение сотрудникам: Барейша Д.А.