

Электроремонтный цех  
управления по энергетике

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления-  
главный энергетик  
ОАО «Беларуськалий»  
\_\_\_\_\_ А.А. Стельченко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку амперметров типа Э8030-М1 либо аналогов для электроремонтно-го цеха УЭ ОАО «Беларуськалий» на 2025 год.

1. Наименование и область применения:  
Амперметры типа Э8030-М1 400А.

Устанавливаются во взрывозащищенные комплектные трансформаторные подстанции типа ТСШВП, ТСВП, КТПВ в распредустройства низкого напряжения и предназначены для измерения тока в цепях переменного тока.

2.Количество, шт. 15

3.Технические требования:

Класс точности	2,5
Верхний предел измерений, А	400
Способ включения	через трансформатор тока
Номинальная частота, Гц	50

4.Габаритные размеры не более, мм 80x80x70

5. Гарантийный срок службы:

- гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

6.Срок поставки: 2 кв.2025г.

7.Условия эксплуатации:

-климатическое исполнение	для умеренного климата
-температура окружающего воздуха, °С	от - 50 до + 60
-относительная влажность воздуха в рабочих условиях применения, %	до 95 при температуре 35°С

8. Требования к документации и сертификации:

- паспорт с содержанием драгметаллов;
- наличие эксплуатационной документации на русском языке;

- прибор должен быть внесён в Реестр средств измерений РБ.

9. Требования к техническому предложению:

9.1 Предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

9.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию при условии, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник электроремонтного цеха

С. С. Курбыко

СОГЛАСОВАНО:

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Регистрационный номер	4921		
Дата регистрации	23.12.2024		
Дата создания	20.12.2024		
Вид документа	Внутренний		
Журнал регистрации	Технические задания, заключения, приложения		
Краткое содержание	ТЗ на амперметры 400 А		
Статус документа	На исполнении		
Контроль документа			
Списан в архив			
Дело №	2024	Электроремонтный цех12.4/01 - 05	Переписка по вопросам материально-технического обеспечения деятельности

### Журнал электронного документа

20.12.2024 14:43 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Создан.  
20.12.2024 14:44 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Вложенный документ был добавлен "Тех зад. на амперметры 400А.doc".  
20.12.2024 14:48 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на согласование: Серченя А.Н.  
20.12.2024 15:05 Central Administrator/Belaruskali/by (Aleksandr Serchenya/ERC/RU1/Belaruskali/by) Согласовано: Серченя А.Н.  
20.12.2024 15:12 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на подписание: Курбыко С.С.  
20.12.2024 15:26 Central Administrator/Belaruskali/by (Aleksandr Serchenya/ERC/RU1/Belaruskali/by) Подписано: Курбыко С.С. Выполнил ИО: Серченя А.Н.  
20.12.2024 15:41 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на утверждение: Стельченко А.А.  
20.12.2024 15:49 Central Administrator/Belaruskali/by (Aleksandr Stelchenko/OGE/Belaruskali/by) Утверждено: Стельченко А.А.  
20.12.2024 15:54 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на регистрацию: Гирса Л.И.  
23.12.2024 07:32 Liliya Girska/ERC/Belaruskali/by Зарегистрирован номером "4921": Гирса Л.И.  
23.12.2024 09:52 Elena Raraeva/ERC/Belaruskali/by Отправлен на рассмотрение: Протасеня С.Н.  
23.12.2024 10:10 Nataliya Grabchak/MTO/Belaruskali/by Перенаправлен на рассмотрение: Дубин Д.А.  
23.12.2024 11:23 Sergey Kazak/MTO/Belaruskali/by Перенаправлен на рассмотрение: Лесняк Д.В.  
23.12.2024 14:54 Dmitriy Lesnyak/MTO/Belaruskali/by Внесена резолюция. Автор: Лесняк Д.В. Дата: 23.12.2024. Поручение [1]: исполнители - Барейша Д.А., срок - 21.01.2025.  
23.12.2024 14:54 Dmitriy Lesnyak/MTO/Belaruskali/by Отправлен на исполнение сотрудникам: Барейша Д.А.