

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1/1-КЗ 1/2-КЗ 1/3-КЗ	Промышленное миниатюрное реле R4N, 4п.к., 230VAC, с колодкой GZT4, с механическим индикатором срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой и светодиодом-индикатором, в корпусе IP40	R4N-2014-23-5230-WTL или аналог			шт.	3	каб ^р	дополнительно установить в щиты контроллера 207-ЩК 1... 207-ЩК 3
1/1-Б 1/2-Б 1/3-Б	Блок питания, Uвх = 230VAC, Uвых = 24VDC, 2,5А, крепление - на DIN-рейку	SITOP PSU100S 6EP1332-2BA20 или аналог			шт.	3	Кип	дополнительно установить в щиты контроллера 207-ЩК 1... 207-ЩК 3
<u>Щиты и пульты</u>								
201.01/1-ПМ 201.01/2-ПМ 201.01/3-ПМ	Местный пост управления 201.01/1-ПМ (201.01/2-ПМ, 201.01/3-ПМ) в составе:	9ГР.001-18-25-2011,2014-АТХ.Н-1.2.0			компл.	3		БКС
	1 Корпус с монтажной панелью габ.размерами 395x310x220мм, IP65				шт.	1		
	2 Электроаппаратура:							
	2.1 Кнопка комплектная с потайным толкателем, с самовозвратом, цвет зеленый, 1NO	SP22-KZ-10 или аналог			шт.	1		
	2.2 Кнопка комплектная безопасности с фиксацией-расфиксацией поворотом, цвет красный, 1NC	SP22-B-01 или аналог			шт.	1		
	2.3 Кнопка комплектная с потайным толкателем, с самовозвратом, цвет синий, 1NO	SP22-KN-10 или аналог			шт.	1		
	2.4 Кнопка комплектная с потайным толкателем, с самовозвратом, цвет черный, 1NO	SP22-KCZ-10 или аналог			шт.	1		

Все позиции комплектует заказчик

СЕРВИС-ЦЕНТР
Главный инженер ПК
руководитель СР
Стелушко О.В.

Имя, № подл. 101638753
Ваш таб. №
Подп. и дата 22.04.2026

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-2011,2014-АТХ.СО-1.2.0

Лист
2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	2.5 Кулачковый переключатель для установки на дверцу, 1 пакет, 3 поз. + нулевое положение, 10А, крепление - за фронтальный фланец, цвет рукоятки - черный, IP65	4G10-10B-U-R014 или аналог			шт.	1		
	3 Блок зажимов в комплекте: -универсальные клеммы, винтовые, диаметр кабеля до 4мм ² -разделительная пластина -полоска шильдиков, цифры: 1-10 -полоска шильдиков, цифры: 11-20	UK2.5 или аналог АТР-УК или аналог ZB5 или аналог ZB5 или аналог			упак. шт. упак. шт. упак. шт. упак. шт.	1 50 1 50 1 10 1 10		
	4 DIN-рейка, L=600мм	TS-35/15 или аналог			шт.	1		
	5 Кабельный ввод (сальник), диаметр кабеля до 13-18 мм ²				шт.	1		
	6 Кабельный ввод (сальник), диаметр кабеля до 10-14 мм ²				шт.	1		
	Провод ПВЗ сеч. 0,75мм ² -450В	ГОСТ 6323-79			м	15		

Все позиции комплектует заказчик

БКС

Главный энергетик
руководитель
Стелуко О.В.

Взам. инв. №

Лист и дата
22.04.2026

Инв. № по инв.
№16139753

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-2011,2014-АТХ.СО-1.2.0

Лист

3

293883 Копировал

Формат

А3