

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	15.07.27							ЭКЗЕМПЛЯР ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ"
	Дополнение к ранее выпущенной спецификации							
	9ГР.001-18-25-2011.2014-ЭМ.СО-1.2.0							
	Добавляемое оборудование, изделия и материалы							
	1. Электрооборудование							
1.3	Щиток силовой с АВР, навесного исполнения, размером 900 х 600 х 200(н), ~400/230 В, 50 Гц, IP54, вывод / вывод кабелей снизу, в составе:	Чертеж общего вида	670-17-19-2011,2014-ЭМ.НЗ-12.0	Поставка заказчика	компл.	1	БКС	
	на вводе:							
	выключатель нагрузки ВН 32-25-3Р, U _н =400 В, I _н =25 А - 2 шт;							
	контактор ПМЛ-2100, U _н =400 В, U _к =220 В - 2 шт;							
	приставка ПКЛ 22, 2з+2р - 2 шт;							
	фиберные выключатели:							
	ВА 21-29-340010-4-61н-400 АС-УЗ-КЭАЗ - 3 шт;							
	ВА 21-29-140010-6,3-61н-400 АС-УЗ-КЭАЗ - 1 шт;							
	- электромагнитные контакторы:							
	реверсивный ПМЛ-1500 1эк, U _н =400 В, I=10 А - 3 шт;							
	-приставка ПКЛ 22, 2з+2р - 6 шт;							
	- Реле перезагрузки тепловое РТЛ-1006-2-25А-(1-1,6)А1-УХЛ4-КЭАЗ - 3 шт;							
	проходные клеммы с винтовыми зажимами на сечение: 0,2 мм ² - 4 мм ² - 30 шт.							

Оборудование, указанное в спецификации является аналогом. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, влияющими на технику-экономические показатели объекта, безопасность объекта и / или влекущими увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком.

15.06.2026
Инженер УКС
Жук С.Г.

ПОДПИСАНО
К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Гл. инженер УКСа
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
« _____ » 08 ИЮН 2026 г.
Верно: _____

Взам. инв. № 15.05.2026
Полн. и дата 15.05.2026
Инд. № табл. 015799757

ОАО "Белгорхимпром"						9ГР.001-18-25-2011.2014-ЭМ.СО1-1.2.0		
Данный документ входит в состав проекта:						«Поддержка сырьевой базы ЗРУ ОАО "Беларуськалий" за счёт строительства Дарасинского рудника». Первая очередь. Второй пусковой комплекс.		
Шифр	670-17-19-12.0	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Надшахтное здание скипового ствола с копром. Перегрузочный узел надшахтного здания скипового ствола.
Утв.	Радкевич С.И.						14.05.26	Стация
Н. контр.	Силицкая А.М.						14.05.26	Лист
Проб.	Сосункевич Н.Л.						14.05.26	Листов
Разраб.	Панасяк А.С.						14.05.26	С
Наименование: «Поддержка сырьевой базы ЗРУ ОАО "Беларуськалий" за счёт строительства Дарасинского рудника». Первая очередь. Второй пусковой комплекс.						Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Гл. инж. проекта ХР... 28.26 Арх. №						КАЛИЙПРОЕКТ ПРОЕКТИВНО-УСТРОЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		

