

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1. Оборудование, заказанное в комплекте "ОВ"							
	Комплект автоматики приточной системы П1:					компл.	1.	Заказано в комплекте "ОВ"
PDS-ФП1*	- реле перепада давления (контроль загрязнения фильтра) - 1 шт.;							
TS-BHB1*	- термостат защиты от замерзания по воздуху - 1 шт.;							
TE-BHB1*	- датчик защиты от замерзания по воде - 1 шт.;							
TE-П1*	- канальный датчик температуры приточного воздуха - 1 шт.;							
TE-Н1*	- датчик температуры наружного воздуха - 1 шт.;							
PDS-ПВ1*	- реле давления на вентилятора - 1 шт.;							
П1-ШУ*	- шкаф приборов управления пластиковый IP65 (размером 700 x 500 x 205 мм, вес 25 кг) - 1 шт.;							
ПДУ1*	- пульт управления кнопочный - 1 шт.							
	2. Приборы и средства автоматизации							
	Температура приточного воздуха в обслуживаемых помещениях +22°C							
TE-П2	Термометр биметаллический показывающий, диаметр 63 мм, материал корпуса - нержавеющая сталь, бытовой с фланцем, диапазон показаний -50...+50°C	ТБП 63 Н / БФ (-50...+50°C)			шт.	1		
		ТУ ВУ 101193194.016-2009						

Все позиции комплектует подрядчик

* - стоимость оборудования учтена в комплекте "ОВ".
 Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, являются аналогами. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенного аналога, влияющими на технико-экономические показатели объекта, безопасность объекта и/или влекущими увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком.

Вед. инженер УКС
 Жук С.Г.
 02.04.2026 30362

ПОДПИСАНО
 К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
 Гл. инженер УКС
 ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
 « 26 МАР 2026 20 г.
 Верно: [подпись]

9ГР.001-18-25-202.1-АОВ.СО-1.2.0

«Поддержание сырьевой базы ЗРУ ОАО "Беларуськалий" за счёт строительства Дарасинского рудника». Первая очередь. Второй пусковой комплекс

Надшахтное здание клетового ствала с копром	Ставля	Лист	Листов
	С	1	6
Спецификация оборудования, изделий и материала		КАЛИЙПРОЕКТ ПРОЕКТНО-УЧЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	

ОАО "Белгорхимпром"					
Данный документ входит в состав проекта:					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утв.		Туровец В.С.		[подпись]	04.03.26
Н. контр.		Лепянина В.А.		[подпись]	03.03.26
Проб.		Мурзин А.Е.		[подпись]	03.03.26
Разраб.		Попаленко С.А.		[подпись]	02.03.26
Гл. инж. проекта		[подпись] 23.26 Арх. №			

Изм. № 01/2026
 Подп. и дата
 04.03.2026
 Имя, № табл.
 1116814326
 А.П. Ломейко

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>3. Электроаппаратура, устанавливаемая по месту</u>							
В1-SB, В2-SB	Пост управления с кнопками СТАРТ-СТОП со светосигнализацией в составе:	SP22K3\06-1			компл.	2		
	- лампочка сигнальная (Л) - 1 шт.;			Поставка подрядчика				
	- кнопка СТАРТ с потайным толкателем зелёным (КЗ) - 1 шт.;							
	- кнопка СТОП с потайным толкателем красным (КС) - 1 шт.							
	<u>4. Щиты и пульты</u>							
ШУ-Т	Щкаф регулирования системы отопления в составе - модуль управления - 1 шт.	ТШУА -2-1-11-2-IP54-01 ТТ R-01A "CO"			компл.	1		
ЩУК	Щит управления клапанами в составе:	9ГР.001-18-25-202.1-АОВ.Н-12.0		Поставка заказчика	компл.	1		БКС
	1 Навесной электротехнический щит в составе:							
	1.1 - металлический корпус щита с монтажной панелью габ.разм. 500x400x220мм (ВxШxГ), степень защиты IP54	ЩМП 06-2 IP54			шт.	1		
	<u>2. Электроаппаратура</u>							
	2.1 Выключатель автоматический 2-пол., хар-ка С, 230VAC	ВА47-29 2P или аналог						
	Ин.расц=10,0А				шт.	1		
	Ин.расц=6,0А				шт.	1		
	Ин.расц=2,0А				шт.	3		

Исполнитель: ООО "А.П. Помехо"

Инв. № подл. 18168914-526
 Взам. инв. №
 Подп. и дата 04.03.2026

