

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание ЭКЗЕМПЛЯР "АО БЕЛАРУСЬКАЛИЙ"
	15.03.2027							
	1. Силовое электрооборудование.							
							БКС	
1.1.	Щит защищенный (шкафной) напольного исполнения, состоящий из 3 панелей, размером 1800 х 600 х 2200(ш), ~400 В, 50 Гц, IP54, ввод / вывод кабелем сверху, климатическое исполнение У3 в составе:	Чертеж общего вида	ТЗ	Поставка заказчика	компл.	1	1200	
	на вводе: -выключатель-разъединитель ВР 32-31-А 31240-100 А-УХЛ3, 3р, Un=400 В, In=100 А - 1 шт.	9ГР.001-18-25-202.1-ЭМ1.Н1-12.0						
	отходящие линии:							
	автоматические выключатели:							
	-ВА 47-29-1В 4-УХЛ3 (4,5 кА), 1р, хар-ка "В", Un=230 В, In=4 А, Ip=4 А - 3 шт;							
	-ВА 47-100-3 С 10-УХЛ3 (10 кА), 3р, хар-ка "С", Un=400 В, In=10 А, Ip=10 А - 12 шт;							
	-ВА 47-100-3 С 16-УХЛ3 (10 кА), 3р, хар-ка "С", Un=400 В, In=16 А, Ip=16 А - 8 шт;							
	выключатель дифференциального тока АД 12-2 С 16-АС-УХЛ4(4,5 кА), 1р+N, хар-ка "С", In.p.=16 А, Idn=30 мА - 4 шт.							
	электромагнитный контактор трехполюсный реверсивный:							
	- ПМЛ 1500 М-10 А-220 АС-УХЛ4-Б, Uкат=220 В, In=10 А - 7 шт.							
	электромагнитный контактор трехполюсный нереверсивный:							
	- ПМЛ 1100 М-10 А-220 АС-УХЛ4-Б, Uкат=220 В, In=10 А - 4 шт.							

Д.В.Д. № 10824-6612
 Подп. и дата 25.05.2026
 Взам инв. №

Оборудование, указанное в спецификации, является аналогом. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификации оборудования, влияющими на технико-экономические показатели объекта, безопасность объекта и / или влекущими увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком.


Вед. инженер УКС
 Жук С.Г.
 15.06.2026

ПОДПИСАНО
 К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
 Гл. инженер УКС
 ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
 11.06.2026

30362

ОАО «БЕЛГОРХИМПРОМ»	
Данный документ входит в состав проекта.	
Шифр	670-17-19-12.0
Наименование	Поддержание сырьевой базы ЗРУ ОАО «Беларуськалий» за счет строительства Дарасинского рудника. Первая очередь. Второй пусковой комплекс
Гл. инж. проекта	Хромченко 05.26

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утв.				Радкевич С.И.	25.05.26
Н. контр.				Костях Е.Н.	25.05.26
Проб.				Сосуневич Н.Л.	25.05.26
Разраб.				Баранова А.В.	25.05.26

9ГР.001-18-25-202.1-ЭМ1.СО-12.0			
«Поддержание сырьевой базы ЗРУ ОАО «Беларуськалий» за счет строительства Дарасинского рудника». Первая очередь. Второй пусковой комплекс.			
Надшахтное здание клетового створа с копром	Стадия	Лист	Листов
	С	1	13
Спецификация оборудования, изделий и материалов	 КАЛИЙПРОЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ		

