

Третье рудоуправление
ОАО «Беларуськалий»
СОФ ЗРУ

Утверждаю
Главный инженер СОФ ЗРУ
ОАО «Беларуськалий»
Зубаревич С.В.
« 3 » 06 2025г.

Перечень работ
по техническому диагностированию
наружного газопровода высокого давления сетей газоснабжения
внеплощадочных СОФ ЗРУ ОАО «Беларуськалий» (инв. №139486)

№ п/п	Наименование оборудования	Характеристики	Перечень работ
1	Наружный газопровод высокого давления от ЗРУ до ЗРУ	Рабочее давление: 1,2 МПа; Способ прокладки: надземный; Длина газопровода: Ду530 – 189 м.; Способ прокладки: подземный; Длина газопровода: Ду530 – 82 м.; Способ прокладки: надземный; Длина газопровода: Ду530 – 8513.5 м.; Способ прокладки: подземный; Длина газопровода: Ду530 – 1870.8 м.;	1. Разработка программы технического диагностирования и дальнейшее согласование её с заказчиком. 2. Проведение технического диагностирования. 3. Составление заключения с результатами технического диагностирования, а именно: - возможность дальнейшей эксплуатации; - определение интервала времени, в течении которого сохранится работоспособное состояние; - рекомендации по устранению выявленных дефектов; - определение объёма, методов и сроков следующего диагностирования.

Исполнитель работ по техническому диагностированию должен соответствовать требованиям п.24 «Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения» утвержденных постановлением №66 от 05.12.2022г.

Примечание: материалы и запасные части Исполнителя. Данный перечень работ является предварительным и может быть использован для расчета ориентировочной стоимости работ.

Главный энергетик СОФ ЗРУ
Нач. участка ЭиР ЦЭС СОФ ЗРУ
Нач. отделения грануляции СОФ ЗРУ



Ю.А.Мацукевич
А.В.Константинов
С.Н.Гринцевич